

土木用防汚材料評価試験

成績書

平成22年6月

財団法人 土木研究センター

試験成績書

防汚証 第108801号

依頼者 住友化学株式会社
基礎化学品研究所 所長 北山 慎一郎 殿
愛媛県新居浜市惣開町 5-1

商品名 スミベックス FR100 (5mm厚) 超親水コート

分類 常温硬化型無機系ポリシロキサン樹脂塗料

試験方法 透光板用防汚材料評価促進試験方法
平成15年3月発行「土木用防汚材料に関する調査報告書」
(土木研究所資料 第3885号より)

試験結果	基準値	判定
ΔL^* -2.14 透過率 91.6	ΔL^* -3.20 以上 透過率 66.0 以上	Ⅲ種合格

標記材料の試験結果は、上記の結果であることを証明する。

平成22年6月25日

財団法人 土木研究センター
理事長職務代行 中 村 亮
東京都台東区行東1丁目6番4号 1F TEL 03-3835-3609